

PORTARIA 2292 - TABELA I

Parâmetro	Unidade	VMP
Cor Aparente	uH	15
Turbidez	uT	5,0
pH	-	6,0 a 9,5
Dureza total	mg/L	500,0
Amônia	mg/L (como NH ₃)	1,5
Nitrito	mg/L	1,0
Nitrato	mg/L	10,0
Fluoreto	mg/L	1,5
Ferro	mg/L	0,3
Cloretos	mg/L	250,0
Escherichia coli	-	Ausencia em 100,0 mL